

应急演练记录表

Emergency Drill Record



演练主题 Drill Topic	雨水截留阀操作培训				
演练时间 Drill Time	2025/3/4 7:00-8:00	演练地点 Vennue	北门保安室 东门停车场	演练负责人 Drill Responsible	TOHU
参加部门 Participants Dept	保安 (19人)				
演练策划 Drill Plan	1.雨水截留阀电动及手动操作讲解; 2. 现场演练: 雨水截留阀操作 接到化学品泄漏通知→启动雨水截留阀关闭按钮→到现场检查雨水截留阀关闭情况→解除警报→开启雨水截留阀				
演练过程 Drill Process	雨水截留阀操作 接到化学品泄漏通知→启动雨水截留阀关闭按钮→到现场检查雨水截留阀关闭情况→解除警报→开启雨水截留阀    				
演练总结 Drill Summary	演练很成功，结果达到预期。				
演练评估 Drill Asses'semtn	☒ 达到演练预期要求 Meet drill target ☐ 需要改善，改善事项如下：Need to improve as follwing intem				
演练人员见附件名单 Participants is to see attached name list					
记录人: Drill Recorder:	Tony Huang				